

Wykonawcy

Nasz znak: RO.271.17.2020

Łask, dnia 2020-04-09

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku.***

Gmina Łask jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje zapytanie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni rozprężnej DN 1000 z tworzyw sztucznych PE/PP wykonanej na bazie dna kulistego, gdzie wlot rurociągu tłocznego znajduje się powyżej odpływu. Rozprężnie ścieków następuje na skutek ruchu wirowego w studni.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie studni rozprężnej z PE (polietylen) o średnicy DN 1000 z dnem kulistym.

Należy zachować poniższy standard wykonania:

Materiał polietylen – nowy bez użycia środków spieniających. Dno kuliste wykonane metodą fabryczną bez dodatkowych spawów utrudniających ruch wirowy, połączenie elementów uszczelką elastomerową. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie króćce – wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawą w dolnej jej części oraz króćcem wlotowym stycznym do ściany studni wykonanym z PE powyżej dna studni.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


Burmistrz
Gabriel Szkudlarek